

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ06.В.00654
(номер сертификата соответствия)

ТР 0661015
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр». Адрес: 143204, Московская обл., Можайский район, п. Строитель. ОГРН: 1045005402463. Телефон (495) 710-70-23/24, факс (495) 710-70-26.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр». Адрес: 143204, Московская обл., Можайский район, п. Строитель. Телефон (495) 710-70-23/24, факс (495) 710-70-26.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г.Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Блоки YTONG® из конструкционно-теплоизоляционного газобетона автоклавного твердения (марка по плотности не ниже D500, класс прочности на сжатие не ниже В3,5, толщина от 100 до 300 мм), выпускаемые с соответствии с ГОСТ 31360-2007 и СТО 73045594-001-2008. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
57 4140

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Предел огнестойкости образца стены несущей из блоков YTONG® из конструкционно-теплоизоляционного газобетона автоклавного твердения составляет EI 240 (ГОСТ 30247.0-94); класс пожарной опасности K0(45) (ГОСТ 30403-96).

код ТН ВЭД России
6810 11 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний № 78 с/ск-2011 от 11.11.2011 г., № 85 с/ск/ по-2011 от 30.11.2011 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010 г.; акт о результатах анализа состояния производства № 0555 стр/ск/оп от 01.12.2011 г. ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.12.2011 по 26.12.2014



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 Л. Н. Сазонова

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 А. В. Ржанковский